

Kołobrzeg, 30.11.2022 r.

Dotyczy: postępowania nr 18/2022 pod nazwą „Wykonanie i dostawa kompletnego kompaktowego węzła ciepłego”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę wymienników :
c.o. - na wymiennik OMC110-120-2,5 – firmy Hexonic
c.w.u. – na wymiennik OMC110-40-2 -firmy Hexonic
karty doboru wymienników w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegnie zawór bezpieczeństwa na c.o. na SYR 1915, DN 40, 4 bar – 1szt.

Podane w zestawieniu materiałów wymienniki CB110-54M oraz CB110-20M nie są dostępne w wymaganym terminie wykonania zamówienia tj. 12 stycznia 2023 r.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie wymienników wymienionych w zestawieniu materiałów w poz. 1.poz.2 na wymienniki:

c.o. - wymiennik OMC110-120-2,5 – firmy Hexonic
c.w.u. – wymiennik OMC110-40-2 -firmy Hexonic .

Nie wyrażamy zgody na zmianę zaworu bezpieczeństwa.

Jednocześnie informujemy, że oferty należy składać do 7 grudnia 2022 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 7 grudnia 2022 r. o godz. 10:30.