

Kołobrzeg, dnia 5.10.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – przetarg nieograniczony

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3,
78-100 Kołobrzeg, www.mec.kolobrzeg.pl, dglowacka@mec.kolobrzeg.pl

2. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.).

Postępowanie zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem 8/2020/2021 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 stycznia 2021 r. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi, zakładka dotycząca postępowania „**BUDOWA II ETAPU SZCZYTOWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW W KOŁOBRZEGU**” lub odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35 260 11 wew. 37 bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem adresu e-mail.

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pn. „Budowa szczytowej kotłowni gazowej przy ul. Szarych Szeregów w Kołobrzegu”, tj. projektów technologii kotłowni, instalacji elektrycznej i automatyki. Aktualizacja dotyczy tylko II etapu realizacji robót technologicznych w kotłowni tj. montażu drugiego kotła wraz z osprzętem, układem odprowadzania spalin, instalacją gazową, instalacją doprowadzającą powietrze do palnika i połączenie z orurowaniem wykonanym w I etapie wraz z montażem trzeciej pompy obiegowej po stronie wody sieciowej. Aktualizacja dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego powinna być kompletna i spełniać przepisy Prawa budowlanego, przepisy powiązane i normy.

2. Przedłożenie Zamawiającemu zaktualizowanej dokumentacji w celu akceptacji.

3. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających realizację II etapu zadania oraz eksploatację kotłowni.

4. Przekazania Zamawiającemu 5 egzemplarzy dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie .dwg i .pdf.

5. Wykonanie II etapu kotłowni zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją tj.:

- 1) demontaż osłony otworu technologicznego w ścianie zewnętrznej do wprowadzenia kotła gazowego;

- 2) montaż drugiego z planowanych kotłów o mocy 2500 kW wraz z palnikiem i ekonomizerem;
 - 3) odtworzenie osłony otworu technologicznego w ścianie zewnętrznej;
 - 4) zamontowanie rurociągów i armatury umożliwiającej wpięcie do istniejącego systemu technologicznego;
 - 5) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i ścieżki gazowej do kotła wraz z niezbędną armaturą odcinającą i pomiarową, oraz przepływomierzem turbinowym;
 - 6) budowa komina i czopucha o średnicy 250 mm z typowych elementów z blachy stalowej kwasoodpornej wraz z neutralizatorem skroplin;
 - 7) włączenie automatyki sterowania kotłem do istniejącego w obiekcie nadrzędnego systemu regulacji kotłowni opartego na sterowniku Modicon firmy Schneider uwzględniającej pracę jednostek kotłowych w układzie kaskadowym, oraz wykonanie wizualizacji w systemie CITECT SCADA i lokalnym panelu operacyjnym;
 - 8) sposób pracy kotłów w układzie kaskadowym należy uzgodnić z Zamawiającym.
6. Uruchomienie, odbiór techniczny kotłowni.
 7. Zgłoszenie i odbiory dozоровe.
 8. Opracowanie instrukcji eksploatacji kotłowni dla obu zainstalowanych kotłów gazowych i przekazania jej Zamawiającemu w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formie edytowalnej .
 9. Przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracowników w zakresie eksploatacji urządzeń i systemów AKPiA.
 10. Zamawiający zobowiązuje Oferentów do dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu budowy, oraz do zapoznania się z jego otoczeniem, a także do oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wizja lokalna winna zostać przeprowadzona po uprzednim zgłoszeniu mailem tego faktu Zamawiającemu.
 11. Zamawiający udostępni potencjalnym Wykonawcom dokumentację projektową w wersji elektronicznej (pliki w formacie *.pdf) umieszczając ją do pobrania na stronie internetowej link <https://kolobrzeg2000.home.pl/dokumentacja.rar>

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert uzupełniających

8. Wymagany termin wykonania zamówienia:

1. Termin rozpoczęcia zadania - po podpisaniu umowy.
2. Termin przedłożenia kompletnej zaktualizowanej dokumentacji Zamawiającemu celem uzgodnienia rozwiązań technologicznych – nie później niż do dnia 26.11.2021 r.
3. Termin zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego - nie później niż do dnia 3.12.2021 r.
4. Termin zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru - do dnia 31.03.2022 r.
5. Dopuszczenie kotła do eksploatacji, po wykonaniu badań energetycznych potwierdzających osiągnięcie wymaganych sprawności i mocy, oraz odbiór końcowy zadania nie później niż do dnia 15.04.2022 r.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Wadium

Zamawiający wymaga wnieścia wadium w wysokości 30.000 PLN (trzydzieści tysięcy PLN).

11. Kryteria oceny i ich znaczenie.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

cena (netto) - 100 %

11. Miejsce i termin składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, pok. 104 lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem „**Budowa II etapu szczytowej kotłowni gazowej** nie otwierać przed 25 października 2021 r. godz. 10:30”.

Termin składania ofert upływa **25.10.2021 r.** o godzinie **10:00**.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 w dniu **25.10.2021 r.** o godzinie **10:30**.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający przewiduje wnieścia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto.

13. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia od terminu złożenia oferty.