

## **OG/ OSZENIE O ZAMÓWIENIU ó przetarg nieograniczony**

### **1. Nazwa i adres Zamawiaj cego:**

Miejska Energetyka Ciepła w Końbrzegu Sp. z o.o., ul. Koń taja 3,  
78-100 Końbrzeg, [www.mec.kolobrzeg.pl](http://www.mec.kolobrzeg.pl), [dglowacka@mec.kolobrzeg.pl](mailto:dglowacka@mec.kolobrzeg.pl)

### **2. Okre lenie trybu zamówienia.**

Post powanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 wrze nia 2019 roku, Prawo zamówie publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pó n. zm.).

Post powanie zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówie na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane wprowadzonego w ycie Zarz dzeniem 8/2020/2021 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Końbrzegu spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z dnia 22 stycznia 2021 r. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiaj cy na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wy iza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

### **3. Okre lenie sposobu uzyskania SIWZ**

Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia mo na pobra na stronie internetowej [www.mec.kolobrzeg.pl](http://www.mec.kolobrzeg.pl) w dziale Przetargi, zakładka dotycz ca post powania **BUDOWA II ETAPU SZCZYTOWEJ KOTÓWNI GAZOWEJ PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW W KOŃBRZEGU** lub odebra osobi cie w siedzibie Spółki przy ul. Koń taja 3 pok. 106 tel. 094 35 260 11 wew. 37 b d otrzyma poczt e-mail po wysłaniu pro by o przesłanie specyfikacji z podaniem adresu e-mail.

### **4. Okre lenie przedmiotu zamówienia:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie posiadanej przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej pn. sBudowa szczytowej kotłowni gazowej przy ul. Szarych Szeregów w Końbrzegu+, tj. projektów technologii kotłowni, instalacji elektrycznej i automatyki. Aktualizacja dotyczy tylko II etatu realizacji robót technologicznych w kotłowni tj. monta u drugiego kotła wraz z osprz tem, układem odprowadzania spalin, instalacj gazow , instalacj doprowadzaj c powietrze do palnika i po czenie z oruowaniem wykonanym w I etapie wraz z monta em trzeciej pompy obiegowej po stronie wody sieciowej. Aktualizacja dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiaj cego powinna by kompletna i spe nia przepisy Prawa budowlanego, przepisy powi zane i normy.
2. Przed lenie Zamawiaj cemu zaktualizowanej dokumentacji w celu akceptacji.
3. Uzyskanie wszelkich niezb dnych uzgodnie i pozwole umo liwiaj cych realizacj II etapu zadania oraz eksploatacj kotłowni.
4. Przekazania Zamawiaj cemu 5 egzemplarzy dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na pi ęcie CD w formacie .dwg i .pdf.
5. Wykonanie II etapu kotłowni zgodnie z zatwierdzon przez Zamawiaj cego dokumentacj tj.:
  - 1) demonta os iony otworu technologicznego w cianie zewn trznej do wprowadzenia kotła gazowego;

- 2) montaż drugiego z planowanych kotłowni o mocy 2500 kW wraz z palnikiem i ekonomizerem;
  - 3) odtworzenie osłony otworu technologicznego w ścianie zewnętrznej;
  - 4) zamontowanie rurociągu i armatury umożliwiającej wpięcie do istniejącego systemu technologicznego;
  - 5) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i rurociągu gazowego do kotłowni wraz z niezbędnymi armaturami, odcinającymi i pomiarowymi, oraz przepływomierzem turbinowym;
  - 6) budowa komina i czopucha o średnicy 250 mm z typowych elementów z blachy stalowej kwasoodpornej wraz z neutralizatorem skroplin;
  - 7) wyłączenie automatyki sterowania kotłownią do istniejącego w obiekcie nadrzędnego systemu regulacji kotłowni opartego na sterowniku Modicon firmy Schneider uwzględniając prace jednostek kotłowych w układzie kaskadowym, oraz wykonanie wizualizacji w systemie CITECT SCADA i lokalnym panelu operacyjnym;
  - 8) sposób pracy kotłowni w układzie kaskadowym należy uzgodnić z Zamawiającym.
6. Uruchomienie, odbiór techniczny kotłowni.
  7. Zgłoszenie i odbiory dozоровe.
  8. Opracowanie instrukcji eksploatacji kotłowni dla obu zainstalowanych kotłowni gazowych i przekazania jej Zamawiającemu w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formie edytowalnej.
  9. Przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracowników w zakresie eksploatacji urządzeń i systemów AKPiA.
  10. Zamawiający zobowiązuje Oferentów do dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu budowy, oraz do zapoznania się z jego otoczeniem, a także do oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wizja lokalna winna zostać przeprowadzona po uprzednim zgłoszeniu mailem tego faktu Zamawiającemu.
  11. Zamawiający udostępni potencjalnym Wykonawcom dokumentację projektową w wersji elektronicznej (pliki w formacie \*.pdf) umieszczając ją do pobrania na stronie internetowej link <https://kolobrzeg2000.home.pl/dokumentacja.rar>

**5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.**

**6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.**

**7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert uzupełniających**

**8. Wymagany termin wykonania zamówienia:**

1. Termin rozpoczęcia zadania - po podpisaniu umowy.
2. Termin przedłożenia kompletnej zaktualizowanej dokumentacji Zamawiającemu celem uzgodnienia rozwiązań technologicznych - nie później niż do dnia 04.02.2022 r.
3. Termin zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego - nie później niż do dnia 11.02.2022 r.
4. Termin zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru - do dnia 29.04.2022 r.
5. Dopuszczenie kotłowni do eksploatacji, po wykonaniu badań energetycznych potwierdzających osiągnięcie wymaganych sprawności i mocy, oraz odbiór końcowy zadania nie później niż do dnia 29.04.2022 r.

## 9. Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udziałem Oferenci spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

## 10. Wadium

Zamawiający wymaga wnieścia wadium w wysokości 30.000 PLN (trzydzieści tysięcy PLN).

## 11. Kryteria oceny i ich znaczenie.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

cena (netto) - 100 %

## 11. Miejsce i termin składania ofert

Zamknij kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, pok. 104 lub przesyłać pocztą na adres Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 3, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem **Budowa II etapu szczytowej kotłowni gazowej** nie otwiera przed 25 października 2021 r. godz. 10:30".

Termin składania ofert upływa **17.01.2022 r.** o godzinie **10:00**.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. Kołobrzeska 3 w dniu **17.01.2022 r.** o godzinie **10:30**.

## 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający przewiduje wnieścia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto.

## 13. Termin zwrotu zaliczki

Termin zwrotu zaliczki wynosi 30 dni od dnia od terminu złożenia oferty.