

Kołobrzeg, 30.04.2019 r.

Dotyczy: postępowania nr 13/2019 pod nazwą „Wykonanie kompaktowego wymiennikowego węzła ciepłego czterofunkcyjnego”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Dostawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poz. 47 w Zestawieniu Urządzeń. Typ stabilizatora ZCWS 1200/900 świadczy o tym, że jest on wykonany ze stali nierdzewnej CrNi, natomiast w opisie w/w pozycji podają Państwo, że chodzi o stabilizator ze stali ocynkowanej.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że typ stabilizatora podanego w pozycji 46 „Zestawienia urządzeń” został błędnie podany. Wymagany jest stabilizator 1200/900 wykonany ze stali ocynkowanej.

Miejska Energetyka Ciepła
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
Danuta Głowacka
Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
prokurent

Miejska Energetyka Ciepła
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
Elżbieta Marchot
Dyrektor
ds. ekonomiczno-finansowych
prokurent