

Kołobrzeg, dnia 18.10.2013 r.

Dotyczy: postępowania pn. **Czyszczenie i monitoring TV kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Centralnej Ciepłowni w Kołobrzegu. I.**

W związku z zapytaniem oferentów udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt III Opis przedmiotu zamówienia. Prosimy o podanie orientacyjnego zakresu prac:

- 1) Długość kanalizacji deszczowej i sanitarnej przewidzianej do czyszczenia i monitoringu
- 2) Długość kanałów odwadniających plac opałowy.

Odpowiedź 1:

Długość kanalizacji sanitarnej ok. 640 mb, kanalizacji deszczowej ok. 880 mb, ilość studzienek kanalizacyjnych ponad 80 szt., długość kanałów odwadniających plac opałowy 2x22,5 mb i 2x82 mb.

Pytanie 2:

Jaki jest stopień zamulenia kanalizacji?

Odpowiedź 2:

Kanalizacja nie była czyszczona od ponad 10 lat więc stopień zamulenia może być duży. Jednak przed przystąpieniem do przetargu (przed złożeniem oferty) oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na podstawie, której sam może określić stopień zamulenia kanalizacji.

Pytanie 3:

Czy w kanale znajdują się osady węgla i popioły?

Odpowiedź 3:

Tak

Pytanie 4:

Czy czyszczenie kanalizacji wymaga b dzie frezowania i wycinania korzeni?

Odpowiedź 4:

*Nie mo na tego wykluczy .*

Pytanie 5:

Jakie s orientacyjne dęgi ci i rednice kanałów?

Odpowiedź 5:

*Tak jak w odpowiedzi nr 1.*

Pytanie 6:

Czy termin realizacji mo e ulec zmianie w zwi zku z nadchodz cym okresem zimowym i mo liwo ciami spadku temperatur poni ej 0°C?

Odpowiedź 6:

*Zamawiaj cy nie przewiduje zmiany terminu realizacji w zwi zku z nadchodz cym okresem zimowym.*