

Kołobrzeg, dnia 17.05.2017 r.

**Dotyczy:** postępowania na wykonanie zadania pod nazwą „Wykonanie i dostawa 9 kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

#### **Pytanie**

Chciałabym otrzymać informacje na temat wymienników na ciepłą wodę użytkową. Czy wymienniki te muszą być lutowane materiałem rodzimym?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga aby wymienniki na ciepłą wodę użytkową były łączone przy użyciu materiału rodzimego.



PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
MARIUSZ DZIURA