

Kołobrzeg, dnia 27.04.2015 r.

**Dotyczy:** *postępowania przetargowego nr 16/2015 pn. „Remont zasobników mialu węglowego kotłów WR-25 - wyłożenie materiałem trudnościeralnym”*

W związku z zapytaniem od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o. o. udziela następującej odpowiedzi:

#### Pytanie

Proszę o określenie powierzchni wewnętrznej zasobnika węgla (w m<sup>2</sup>) by sporządzić rozsądną ofertę lub przyjąć nasz obmiar (załącznik obmiaru).

Jako firma z ponad ..... letnią praktyką możemy stwierdzić, że niektóre firmy wykonują niepełny zakres( 140 -160 m2), a tym samym oferta ryczałtowa jest niska, ale w zasobniku pozostaje co najmniej 1,5 do 2 metrów powierzchni( po obwodzie) nie wyłożonej co jest moim zdaniem niedopuszczalne.

Nie wyklądają również tzw. przewału tj. elementu rozdzielającego opał nad rusztem.

#### Odpowiedź

W celu sporządzenia rozsądnej oferty zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 2 pkt 2 „Każdy z oferentów przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do wizji lokalnej przedmiotu zamówienia po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty i pisemnym potwierdzeniu swojego pobytu”.

Powierzchnia do wyłożenia materiałem trudnościeralnym każdego z zasobników opału wynosi 184 m<sup>2</sup>, liczona jest od zasuwy szpilkowej od dołu do zakończenia górnego dwuteownikiem konstrukcyjnym wraz ze stożkiem przewalowym rozdzielającym opał nad rusztem.

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
  
MARIUSZ DZIURA