

Kołobrzeg, dnia 26.04.2019 r.

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – przetarg nieograniczony

### 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg.  
[www.mec.kolobrzeg.pl](http://www.mec.kolobrzeg.pl), [mec@mec.kolobrzeg.pl](mailto:mec@mec.kolobrzeg.pl)

### 2. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art.133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust.1 pkt 3).

Postępowanie zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem 8/2014/2015 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 kwietnia 2015 r. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

### 3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej [www.mec.kolobrzeg.pl](http://www.mec.kolobrzeg.pl) w dziale Przetargi podział Przetargi aktualne, zakładka dotycząca postępowania „**Wykonanie kompaktowego wymiennikowego węzła ciepłego czterofunkcyjnego**” lub odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35 260 11 wew. 37 bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem adresu e-mail.

### 4. Określenie przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego kompletnego, kompaktowego węzła ciepłego, czterofunkcyjnego: c.o. + c.w.u. + c.t. + t.b., zlokalizowanego w Zespole uzdrowiskowo-hotelowym SEASIDE PARK zlokalizowanym na działce nr 29/1 i 29/2 obr. 6 przy ul. Wschodniej/Przesmyk w Kołobrzegu.
- 2) Szczegółowy zakres wymagań dotyczących wykonania węzła ciepłego określają opis techniczny, schemat technologiczny węzła oraz rzut pomieszczenia – załączniki nr 5, nr 6 i nr 7 do SIWZ.
- 3) Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia węzła powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mieć certyfikat zgodności lub deklarację zgodności na zgodność z Polską Normą.
- 4) Do węzła należy dostarczyć: instrukcję montażu i uruchomienia węzła kompaktowego,

schemat instalacji elektrycznej węzła kompaktowego, karty informacyjne („DTR-ki”) poszczególnych urządzeń węzła, wymagane atesty i karty gwarancyjne, protokoły prób ciśnieniowych, rozruchowych i pomiarów elektrycznych, oraz dokumentację odbiorową węzła dla UDT.

- 5) Wykonawca zobowiązany jest wykonać węzeł o gabarytach umożliwiających jego wniesienie do pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany bez konieczności demontażu. W przypadku braku możliwości wykonania węzła o wymiarach umożliwiających jego wniesienie w całości, urządzenie należy wykonać w modułach do prostego demontażu i ponownego montażu (bezwzględnie bez konieczności cięcia ramy konstrukcyjnej).
- 6) Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wyżej wymienionych warunków spowoduje obciążenie Wykonawcy kosztami przebudowy węzła.
- 7) Wykonawca opracuje Instrukcję eksploatacji i obsługi węzła ciepłego.
- 8) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w siłach własnych.
- 9) Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej pomieszczenia, w którym zamontowany będzie węzeł kompaktowy.

## 5. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## 6. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## 7. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

## 8. Wymagany termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do **10 czerwca 2019 r.** do godz. 15.00

## 9. Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

## 10. Wadium

- 1) Ustala się wadium w wysokości: **6 000,00 PLN** (słownie: sześć tysięcy złotych)
- 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

## 11. Kryteria oceny i ich znaczenie.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena (netto) - 100 %

## 12. Miejsce i termin składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, pok. 104 lub przesać pocztą na adres Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem: „Wykonanie kompaktowego wymiennikowego

węzła ciepłego czterofunkcyjnego, nie otwierać przed 08.05.2019 r. godz. 10:30”.

Termin składania ofert upływa 8 maja 2019 r. o godzinie 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 w dniu 8 maja 2019 r. o godz. 10:30.

### 13. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia od terminu złożenia oferty.

### 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Przed podpisaniem umowy wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia brutto.

Miejska Energetyka Ciepła  
w Kołobrzegu Sp. z o.o.

*Elżbieta Warchoń*

Dyrektor  
ds. ekonomiczno-finansowych  
prokurent

*Danuta Głowacka*  
Miejska Energetyka Ciepła  
w Kołobrzegu Sp. z o.o.

**Danuta Głowacka**  
Kierownik Działu Inwestycji i Remontów  
prokurent