

Archiwum



Miejska Energetyka Ciepła
w Kołobrzegu Sp. z o.o.

78-100 Kołobrzeg, ul. Kollątaja 3
tel. (094) 352 60 11, fax (094) 352 28 72

www.mec.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, dn.27.08.2014r

PKP.SA
Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu
61-875 Poznań, Al. Niepodległości 8

dotyczy: warunków przyłączenia nr 19/06/2014 dla budynku przychodni w Kołobrzegu

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Spółka z o.o. zmienia zapis w warunkach nr 19/06/2014 dotyczący bilansu ciepła.

W miejsce tabeli i zapisu w pkt.2,6 lit. b i c:

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEKTU

1. Lokalizacja: Aleja Kolejowa 3, 78-100 Kołobrzeg
2. Dane obiektu :sumaryczna kubatura ogrzewana budynku: 2827m³;
3. Instalacja odbiorcza :

Rodzaj instalacji odbiorczej	Parametry			Uwagi
	Temperatura obliczeniowa instalacji [°C]	Moc [kW]	Ciśnienie dopuszczalne w instalacji [kPa]	
1 Moc całkowita zamówiona	---	94,5	--	--
2 Centralne ogrzewanie W4	90/60*	65,7		
3 Centralne ogrzewanie W5	90/60*	28,8	--	--
4 Inne	---	--	--	

6. Parametry zasilania:

- a) Miejsce włączenia do miejskiej sieci ciepłej- sieć ciepła 2xφ60,3/125mm – mapka pogładowa - załącznik nr 1
- b) Ciśnienie dyspozycyjne gwarantowane na wysokości włączenia sieci rozdzielczej- (mapka pogładowa nr 1): zima -180kPa dla mocy całkowitej około 222,8kW;
- c) Sieć rozdzielcza ma gwarantować dostawę ciepła również dla budynków:
 - Al.Kolejowa 1(przychodnia)-rozdzielnia W1 o mocy 86,4kW;
 - Al.Kolejowa 5(budynek administracyjno-hotelowy) –rozdzielnia W6 o mocy 41,9kW.

Wstawia się tabelę i zapis:

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEKTU

1. Lokalizacja: Aleja Kolejowa 3, 78-100 Kołobrzeg
2. Dane obiektu :sumaryczna kubatura ogrzewana budynku: 8920m³;
3. Instalacja odbiorcza :

Rodzaj instalacji odbiorczej	Parametry			Uwagi
	Temperatura obliczeniowa instalacji [°C]	Moc [kW]	Ciśnienie dopuszczalne w instalacji [kPa]	
1 Moc całkowita zamówiona	---	95,93	--	--

2	Centralne ogrzewanie (W4)	90/60*	62,63	150	--
3	Centralne ogrzewanie (W5)	90/60*	33,3		
4	Inne	---	--	--	

6. Parametry zasilania:

- a) Miejsce włączenia do miejskiej sieci ciepłej- sieć ciepła 2x ϕ 60,3/125mm – mapa pogładowa - załącznik nr 1
- b) Ciśnienie dyspozycyjne gwarantowane na wysokości włączenia sieci rozdzielczej- (mapka pogładowa nr 1): zima **-180kPa** dla mocy całkowitej około **298,53kW**;
- c) Sieć rozdzielcza ma gwarantować dostawę ciepła również dla budynków:
 - Al.Kolejowa 1(przychodnia)-rozdzielnia W1 o mocy 87,2kW;
 - Al.Kolejowa 5(budynek administracyjno-hotelowy) –rozdzielnia W6 o mocy 115,4kW.

Pozostałe punkty warunków 19/06/2014 pozostają bez zmian z okresem ważności dwa lata od wystawienia w/w aneksu

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

MARIUSZ DZIURA

Do wiadomości:

-adresat,

-a/a

Kołobrzeg, dn.16.06.2014r

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 19/06/2014R

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007r, nr16 poz.92), określa się warunki przyłączenia węzła ciepłego dla :

WNIOSKODAWCA

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, 61-875Poznań, Al. Niepodległości 8

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEKTU

1. Lokalizacja: Aleja Kolejowa 3, 78-100 Kołobrzeg
2. Dane obiektu :sumaryczna kubatura ogrzewana budynku: 2827m³;
3. Instalacja odbiorcza :

Rodzaj instalacji odbiorczej		Parametry			Uwagi
		Temperatura obliczeniowa instalacji [°C]	Moc [kW]	Ciśnienie dopuszczalne w instalacji [kPa]	
1	Moc całkowita zamówiona	---	94,5	--	--
2	Centralne ogrzewanie W4	90/60*	65,7	--	--
3	Centralne ogrzewanie W5	90/60*	28,8	--	--
4	inne	---	--	--	--

4. Granica własności-zostanie ustalona w umowie sprzedaży ciepła,
5. Granica eksploatacji-zostanie ustalona w umowie sprzedaży ciepła.
6. Parametry zasilania:
 - a) Miejsce włączenia do miejskiej sieci ciepłej- sieć ciepła 2xφ60,3/125mm – mapa pogładowa - załącznik nr 1
 - b) Ciśnienie dyspozycyjne gwarantowane na wysokości włączenia sieci rozdzielczej- (mapka pogładowa nr 1): zima -180kPa dla mocy całkowitej około 222,8kW;
 - c) Sieć rozdzielcza ma gwarantować dostawę ciepła również dla budynków:
 - Al.Kolejowa 1(przychodnia)-rozdzielnia W1 o mocy 86,4kW;
 - Al.Kolejowa 5(budynek administracyjno-hotelowy) –rozdzielnia W6 o mocy 41,9kW.
 - c) Temperatura wody sieciowej-: zima **110/65°C**, lato **70/45°C**,
 - d) Ciśnienie robocze sieci ciepłej 1,6MPa,

Wymogi dotyczące węzła ciepłego:

- a) Stronę wysoką i niską węzła ciepłego projektować w jednym pomieszczeniu.. Węzeł ciepły winien być dostępny dla obsługi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostępem niepowołanych osób,
 - b) Zakres projektu: od zaworów wejściowych strona wysokich parametrów po rozdzielacze centralnego Ogrzewania w pomieszczeniu węzła
- Wymagane urządzenia i sposób ich instalowania:
- a) Regulatora różnicy ciśnień –montaż na powrocie wysokich parametrów;
 - b) W pętach zasilających stosować zawór odcinający z kryzą nastawną- hydrocontrol R firmy Oventrop,
 - c) Układ pomiarowo- rozliczeniowy: ciepłomierz z przetwornikiem przepływu ultradźwiękowym firmy Kamstrup Metro z modułem radiowym-licznik główny.

.Wymiennik płytowy z izolacją (lutowany dla instalacji centralnego ogrzewania). Zalecane firmy Sondex),

d) Główne zawory odcinające- kołnierzowe PN 25, T=150°C,

e) Filtroomulnik- montaż na zasilaniu,

f) Filtry siatkowe-stosować przed licznikiem ciepła oraz przed zaworami regulacyjnymi,

g) Stosować przetworniki ciśnienia na wejściu i wyjściu z węzła ciepłego (zakres 0-1,6MPa) oraz na wewnętrznych obiegach grzewczych (zakres 0-0,6MPa). Sygnał elektryczny 0-10V.

9. Uzupełnianie zładu centralnego ogrzewania zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń lub z wykorzystaniem wody sieciowej –(parametry wody sieciowej, patrz załącznik nr 2) według zasad:

a) dla pojemności zładu do 1m³ (moc instalacji centralnego ogrzewania około 100kW) stosować bezpośrednie napełnianie zładu z powrotu wody sieciowej. Włączenie za licznikiem ciepła poprzez : zawór odcinający, reduktor ciśnienia PN16 i T=90°C, wodomierz, zawór zwrotny, zawór elektromagnetyczny NC oraz zawór odcinający;

b) dla pojemności zładu > 1m³ (moc instalacji centralnego ogrzewania >100kW) stosować pośrednie napełnianie zładu z powrotu wody sieciowej poprzez zbiornik wody uzdatnionej z elektrycznym regulatorem dwustanowym np.ERH lub innym zabezpieczeniem pompy uzupełniającej zład. Napełnianie zbiornika poprzez zawór odcinający, reduktor ciśnienia i wodomierz, zawór kątowy z pływakiem dla parametrów PN16, T=90°C.

Parametry wody sieciowej (załącznik nr 2) skorygować do wartości wymaganych przez producentów zastosowanych grzejników, urządzeń, rur i armatury, poprzez podanie sposobu i miejsca ich korekacji . Nie podanie w projekcie sposobu korekacji parametrów wody sieciowej a wykorzystanie jej do celów uzupełniania zładu instalacji wewnętrznej, traktowane będzie jako zgoda jednostki projektowej do stosowania wody sieciowej (bez zmiany jej parametrów), jako odpowiedniej do zastosowanych grzejników, urządzeń, rur i armatury w rozpatrywanej instalacji.

10. Instalacja elektryczna i AKPiA:

a) Zastosować tablicę rozdzielczą elektryczną posiadającą stopień ochrony IP-55 oraz:

- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe;
- Wyłącznik główny;
- Gniazdo 230V.

b) Rurociągi wchodzące i wychodzące, silniki, regulatory poziomu podłączyć do szyny wyrównawczej,

c) Układ regulacji temperatury projektować w oparciu o regulator pogodowy firmy Danfoss.

d) Elementy wykonawcze automatyki (siłowniki, czujniki, zawory regulacyjne) stosować firmy Danfoss,

e) W skład dokumentacji technicznej musi wchodzić schemat ideowy elektryczny.

11. Wymogi dotyczące przyłącza sieci ciepłej:

a) Przyłączyć projektować dla prędkości przepływu do 1,0m/s. Przy średnicach >φ80 prędkości można zwiększyć do 1,2m/s;

b) Projektować z rur preizolowanych z instalacją alarmową impulsową,

12. Wszystkie fazy dokumentacji podlegają uzgodnieniu z M.E.C. Kołobrzeg pod względem zgodności z wydanymi warunkami, podpisanymi umowami z wnioskodawcą oraz poprawności założeń dokonanych przez jednostkę projektową w przedstawionym do uzgodnienia projekcie od strony przyszłej eksploatacji,

13. M.E.C. Kołobrzeg uzgodni dokumentację kompletną w terminie 7-u dni od dnia przedłożenia lecz zastrzegamy sobie prawo do zmiany uzgodnienia w terminie 7-u dni od daty wydanego uzgodnienia z podaniem przyczyny zmiany stanowiska.

14. Wszystkie odbiory techniczne realizowanych obiektów muszą być wykonane przy udziale przedstawiciela M.E.C. Kołobrzeg,

15. Wydane warunki tracą ważność po upływie 2-ech lat od daty ich wydania .
16. Warunki przyłączenia wydano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

UWAGI KOŃCOWE

- do uzgodnienia przedkładać 2 komplety dokumentacji technicznej;
- z w/w kompletów jeden pozostaje w archiwum M.E.C. Kołobrzeg;
- projekt przyłącza sieci ciepłej ma zawierać uzgodnienia z właścicielami terenu po którym zaplanowano w/w trasę celem zapewnienia eksploatatorowi dostęp do sieci (przyłącza) oraz jego urządzeń;
- projektując węzeł ciepły jako kompaktowy należy z w/w kompaktu wydzielić zawory odcinające, układ regulacji ciśnienia, licznik ciepła oraz układ uzupełniania wody o którym mowa w ust.9.
- projekt technologii węzła ciepłego winien zawierać obliczenia strat ciśnienia węzła ciepłego dla strony wysokich parametrów okresu zimowego jak również karty doborowe zastosowanych wymienników ciepła.

WYMOGI FORMALNE

Zaleca się roboty budowlane wykonywać zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych-zeszyt 4 COBRTI INSTAL,W-wa czerwiec 2002r oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych-zeszyt 8 COBRTI INSTAL, W-wa sierpień 2003r , obowiązującymi przepisami w tym BHP.

PRZES
ZARZĄDZ SPÓŁKI

MARIUSZ DZIURA

Otrzymują:

- PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, 61-875Poznań, Al. Niepodległości 8
- MEC Dział Dystrybucji pokój 109;

Załączniki:

- nr 1 mapka pogładowa – legz
- nr 2 parametry wody sieciowej Centralnej Ciepłowni CC1/2-1legz;
- nr 3 tabela regulacyjna z sezonu grzewczego 2013/14r-1legz;
- *- temperatury gwarantowane przy [-16°C]

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

w Kołobrzegu Spółka z o.o.
 ul. Kollataja 3, 78-100 Kołobrzeg
 tel. 094 35 260 11 do 15; fax 094 35 228 72
 NIP 671-00-11-275

załącznik nr 2 do warunków nr 19/06/2014r
 z dnia 16.06.2014r.

**Parametry wody sieciowej (Centra Ciepłownia) wykonane w laboratorium
 Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu**

		Woda zasilająca	Woda powrotna
Twardość	[°n]	0	0
Zasadowość "m"	[mval/dm ³]	4,2_5,5	4,35_4,95
Zasadowość "p"	[mval/dm ³]	1,45_2,4	1,5_2,3
Odczyn pH		8,5_11	9_10
Żelazo	[mg/dm ³]	0	0,2-0,3
Fosforany	[mg/dm ³]	6,8_15,1	6,2_15
Tlen	[mg/dm ³]		0,09-2,02

1mval/dm³=2,8°n

dane za I,II,III,IV kwartał 2008r

Z uwagi na wykorzystanie wody sieciowej do uzupełniania zładu centralnego ogrzewania Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. w Kołobrzegu przedstawia powyżej uśrednione parametry wody sieciowej.

Podanie parametrów wody umożliwi jednostce projektowej opracowanie koncepcji dostosowania w/w parametrów wody do parametrów normy PN-93/C-04607

Parametry wody instalacji centralnego ogrzewania w.g.PN-93/C-04607

		Woda zasilająca	Woda powrotna
Twardość	[°n]	0	0
Zasadowość "m"	[mval/dm ³]	3,3	3,3
Zasadowość "p"	[mval/dm ³]	0,6	0,7
Odczyn pH		9_10	9_10
Żelazo	[mg/dm ³]	0	0,18-0,3
Fosforany	[mg/dm ³]	5_15	5_15
Tlen	[mg/dm ³]		0,00-0,02

SPECJALISTA
 ds. EKSPLOATACJI
mgr inż. Jan Bownik

Warunki przyłączenia nr 19/06/2014 z 16.06.2014r -załącznik nr 3

TABELA REGULACYJNA
zasilania i powrotów dla węzłów ciepłych podłączonych do
miejskiej sieci ciepłej zasilanej z Centralnej Ciepłowni CC1/2
sezon grzewczy 2013/2014r

Strona wysokich parametrów				
Lp	Temperatura zewnętrzna.	Współczynnik obciążenia	Tzaś	Tpow
	[°C]	Φ	[°C]	[°C]
1	12	0,22	70,0	45,5
2	11	0,25	70,5	46,0
3	10	0,28	71,0	46,5
4	9	0,31	71,5	47,0
5	8	0,33	72,5	48,0
6	7	0,36	73,5	48,5
7	6	0,39	74,0	49,0
8	5	0,42	74,5	49,5
9	4	0,44	76,5	50,0
10	3	0,47	78,0	50,5
11	2	0,50	79,5	51,0
12	1	0,53	81,5	52,5
13	0	0,56	83,0	53,0
14	-1	0,58	84,5	54,0
15	-2	0,61	86,5	54,5
16	-3	0,64	88,0	55,0
17	-4	0,67	89,5	56,5
18	-5	0,69	91,5	57,0
19	-6	0,72	93,0	58,0
20	-7	0,75	95,0	59,0
21	-8	0,78	96,5	59,5
22	-9	0,81	98,5	60,5
23	-10	0,83	100,0	61,0
24	-11	0,86	101,5	62,0
25	-12	0,89	103,5	63,0
26	-13	0,92	105,0	63,5
27	-14	0,94	107,0	64,0
28	-15	0,97	108,5	64,5
29	-16	1,00	110,0	65,0

-330259604.
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA
w Kolobrzegu Spółka z o.o.
ul. Kollataja 3, 78-100 Kolobrzeg
tel. 094 35 260 11 do 15; fax 094 35 228 72
NIP 671-00-11-275

SPECJALISTA
ds. EKSPLOATACJI
mgr inż. Jan Bownik