

w sprawie powiatowej bazy do RMAIC z dn. 2 listopada 2015r.

- Mapa nawiązuje się do celów projektu.
- Wszystkie trwałe obiekty budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem.
- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych obiektów, których nie było w informacji branżowej, dotychczas nie było przedmiotem niniejszego projektu.
- W związku z tym, nie gwarantujemy, że informacje o istnieniu innych obiektów, których nie było w informacji branżowej, z literatury, pozwolenia na budowę - z literatury.

GEODETA UPRAWNIONY:
Dariusz Gawroński
Uprawnienia nr 9650
zakres uprawnień: I

SCHEMAT MONTAŻOWY

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z podłączeniem istniejącego przyłącza na odcinku od komory K-63 przy ul. Okopowej do komory K-65 przy ul. Kupieckiej w Kołobrzegu skala 1:500

LEGENDA:

- proj. sieć ciepłownicza
- istn. sieć ciepłownicza kanałowa wyłączona z eksploatacji/ nieczynna
- granica działki
- | mufa zgrzewana elektrycznie Dn450
- | mufa termokurczliwa Dn160
- | mata kompensacyjna gr. 40mm L=1,0m
- | zamurowanie pozostawionego kanału ciepłowniczego
- z1-z7, z9 kolano prefabrykowane 90° L=1,5x1,5m Dn300/450
- z8 kolano prefabrykowane 5° L=1,5x1,5m Dn300/450
- zp1 kolano pionowe prefabrykowane 5° L=1,5x1,5m Dn300/450
- T1 trójnik prefabrykowany Dn300/450xDn80/160 L=1,5mx0,9m
- g gięcie elastyczne poziome
- zo1.1 zawór odcinający Dn80/160 L=1,5m h=0,7m

UWAGA:

Długość wstawek oznaczone gwiazdką (*) ustalić na budowie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Koszalin, ulica Podgórna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817
email: elqii@op.pl

Nr rys.	5	Objekt PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ	
Skala	1:500	Adres Kołobrzeg, ul. Okopowa-Kupiecka	
proj.:	mgr inż. E. B. Klimek UAN/N/7210/315/86	specjalność instalacyjna w zakresie sieci ciepłych	17.08.2021
opr.:	mgr inż. J. Szymańska UAN/N/7342/297/94	specjalność instalacyjna w zakresie sieci ciepłych	17.08.2021
opr.:	mgr inż. M. Malinowska		17.08.2021

