

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

WEZŁ CIEPLNY DWUFUNKCYJNY: C.O.+C.W.U.

BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY

ul. Strzelecka 1, 78-100 Kołobrzeg

L.p.	URZĄDZENIE	Ilość	UWAGI
STRONA SIECIOWA			
1.	Wymiennik płytowy instalacji c.o. typ CBH16-25A, moc=60,0kW $\Delta p_s=9,03\text{kPa}$, $\Delta p_i=21,5\text{kPa}$ + kpl. króćców przyłączeniowych + izolacja termiczna	1	f-my Alfa Laval
2.	Wymiennik płytowy instalacji c.w.u. typ CB60-30L, moc=147,0kW $\Delta p_s=11,63\text{kPa}$, $\Delta p_i=4,68\text{kPa}$ + kpl. króćców przyłączeniowych + izolacja termiczna	1	f-my Alfa Laval
3.	Filtroomulnik magnetyczny typu FOM BIS DN40,PN16 +izolacja	1	f-my „INSTALMET”
4.	Zawór regulacji przepływu typu Hydrocontrol VTR G 3/4”	1	f-my Oventrop
5.	Zawór regulacji przepływu typu Hydrocontrol VTR G 1”	1	f-my Oventrop
6.	Zawór regulacji ciśnienia typu AVP G 1/2”, Kvs=1,6m ³ /h, na powrót, zakres nastaw 0,2-1,0 bar + zestaw przyłączeniowy + zestaw rurki impulsowej	1	f-my "DANFOSS"
7.	Zawór regulacji ciśnienia typu AVP G 3/4”, Kvs=6,3m ³ /h, na powrót, zakres nastaw 0,2-1,0 bar + zestaw przyłączeniowy + zestaw rurki impulsowej	1	f-my "DANFOSS"
8.	Filtr mechaniczny FS-1 DN20, PN16	1	f-my „POLNA”
9.	Filtr mechaniczny FS-1 DN25, PN16	1	f-my „POLNA”
10.	Regulator pogodowy typu ECL310 230V/50Hz + podstawa elektryczna+klucz aplikacyjny typ A368	1	f-my "DANFOSS"
11.	Manometr tarczowy zakres 0÷1,6MPa, kl. dokł. 0,6	1	f-my „KFM”
12.	Manometr tarczowy zakres 0÷1,6MPa, kl. dokł. 1,6	3	f-my „KFM”
13.	Termometr techniczny 0÷150°C	4	f-my „KWT”
14.	Zawór regulacyjny typu VM2 DN15 (G 1/2”) PN25 Kvs=2,5m ³ /h (c.o.)+kpl. złączy przyłączeniowych G 1/2”	1	f-my "DANFOSS"
15.	Zawór regulacyjny typu VM2 DN15 (G 1/2”) PN25 Kvs=4,0m ³ /h (c.w.u.)+kpl. złączy przyłączeniowych G 1/2”	1	f-my "DANFOSS"
16.	Siłownik typu AMV10, 230V/50Hz	1	f-my "DANFOSS"
17.	Siłownik typu AMV33, 230V/50Hz ze sprężyną powrotną	1	f-my "DANFOSS"
18.	Czujnik temperatury zewnętrznej ESMT	1	f-my "DANFOSS"
19.	Czujnik temperatury wody ESMU-100	3	f-my "DANFOSS"
20.	Licznik ciepła typu MULTICAL® + ultradźwiękowy przetwornik przepływu ULTRAFLOW 54 DN25, Q _{nom.} =3,5m ³ /h + para czujników Pt500 z tulejami	1	f-my „KAMSTRUP POWER”
21.	Zawór kulowy kołnierzowy DN40 PN25	2	f-my „EFAR”
22.	Zawór kulowy z koń. do spawania DN 15, PN25	2	f-my „EFAR”
23.	Zawór kulowy z koń. do spawania DN 20, PN16	1	f-my „EFAR”
24.	Zawór kulowy z koń. do spawania DN 25, PN16	1	f-my „EFAR”
25.	Zawór kulowy z koń. do spawania DN 15, PN16	2	f-my „EFAR”
STRONA INSTALACYJNA			
26.	Pompa obiegowa c.o. - typ MAGNA3 25-80	1	f-my „GRUNDFOS”
27.	Pompa cyrkulacyjna c.w.u. - typ ALPHA2 25-60N 130	1	f-my „GRUNDFOS”
28.	Stabilizator c.w.u. o poj. 600dm ³ stal./ocynk. + izolacja termiczna	1	f-my „INSTALMET”
29.	Filtroomulnik magnetyczny typu FOM BIS DN40,PN6 +izolacja	1	f-my „INSTALMET”

30.	Przeponowe naczynie wzbiornicze typu NG 35, PN10	1	f-my "Reflex"
31.	Przeponowe naczynie wzbiornicze typu Refix DD12, PN10 z armaturą przepływową Flowjet	1	f-my "Reflex"
32.	Manometr techniczny zakres $0 \div 0,6$ MPa	7	f-my „KFM”
33.	Termometr techniczny $0 \div 100$ °C	4	f-my „KWT”
34.	Termo-manometr $0 \div 100$ °C, $0 \div 0,6$ MPa	1	f-my „KFM”
35.	Zawór bezpieczeństwa, stałonastawny, membranowy typ 1915 wlk. $1\frac{1}{4}$ " , potw.=0,4 MPa	1	f-my „SYR”
36.	Zawór bezpieczeństwa, stałonastawny, membranowy typ 2115 wlk. 1" , potw.=0,6 MPa	1	f-my „SYR”
37.	Magnetyzer MI-0 G $1\frac{1}{2}$ "	1	f-my „INFRACORR”
38.	Wodomierz JS-6,0; DN32, Qn = 6,0 m ³ /h do wody zimnej Tmax=50°C	1	f-my „APATOR”
40.	Reduktor ciśnienia typu 6243.1 DN15 G $\frac{1}{2}$ " zakres 1,5-5bar	1	f-my „Syr”
41.	Złącze samoodcinające SU G $\frac{3}{4}$ "x $\frac{3}{4}$ "	1	f-my „REFLEX”
42.	Zawór kulowy mufowy d=15mm	6	f-my „EFAR”
43.	Zawór kulowy mufowy d=25mm	3	f-my „EFAR”
44.	Zawór kulowy mufowy d=40mm	5	f-my „EFAR”
45.	Zawór zwrotny mufowy d=15mm	1	f-my „EFAR”
46.	Zawór zwrotny mufowy d=25mm	1	f-my „EFAR”
47.	Zawór zwrotny mufowy d=40mm	2	f-my „EFAR”
48.	Wodomierz JS-1,5; DN15, Qn = 1,5 m ³ /h do wody gorącej Tmax=90°C	1	f-my „EFAR”