

Kołobrzeg, dnia 26.03.2014 r.

Dotyczy: *postępowania nr 13/2014 pn., Remontu elektrofiltru poziomego suchego typ 18/7,5/3x5,0/0,3 kotła KW-6” i „Wykonanie nowej izolacji termicznej wraz z oblachowaniem elektrofiltru poziomego suchego typ 18/7,5/3x5,0/0,3 kotła KW-5”.*

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Oferent remontu musi być producentem urządzeń będących wyposażeniem wewnętrznym elektrofiltru tj. elektrod zbiorczych, zawieszonych elektrod zbiorczych i drągów strzepujących, elektrod ulotowych z elementami zawieszenia, strzepywaczy elektrod zbiorczych, strzepywaczy elektrod ulotowych, części zamiennych do napędów strzepywaczy elektrod ulotowych w zakresie ich kapitalnego remontu, króćcy do przewietrzania blachownic.

Zapis ten jest ograniczeniem konkurencji. Dodatkowo niepotrzebnie limituje Państwu wybór Wykonawców, którzy mają duże doświadczenie w zakresie remontów i modernizacji elektrofiltrów a przy tym – jako firmy inżynierskie - nie posiadają własnych warsztatów.

Nasza firma będąca taką spółką z sukcesem zrealizowała dziesiątki remontów, modernizacji oraz dostaw nowych urządzeń (potwierdzonych odpowiednimi referencjami) nie posiadając własnych mocy produkcyjnych a wspierając się siecią sprawdzonych kwalifikowanych podwykonawców.

Idąc dalej wymagają Państwo aby wykonawca był producentem elementów zawieszenia elektrod ulotowych, których istotnym elementem są izolatory zawieszeniowe które z kolei są produkowane w innych specjalizowanych firmach (żaden z producentów elementów wyposażenia wewnętrznego nie jest producentem izolatorów). W ten sposób formalnie ograniczają Państwo możliwości udziału kolejnych firm w postępowaniu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rezygnację z powyższego wymogu.

W naszej opinii ograniczając kryteria techniczne dopuszczenia Wykonawcy do kompetencji potwierdzonych referencjami Zamawiający jest w stanie dokonać odpowiedniej selekcji potencjalnych doświadczonych Wykonawców.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z wymogu „*Oferent remontu musi być producentem urządzeń będących wyposażeniem wewnętrznym elektrofiltru tj. elektrod zbiorczych, zawieszonych elektrod zbiorczych i drągów strzepujących, elektrod ulotowych z elementami zawieszenia, strzepywaczy elektrod zbiorczych, strzepywaczy elektrod ulotowych, części zamiennych do napędów strzepywaczy elektrod ulotowych w zakresie ich kapitalnego remontu, króćcy do przewietrzania blachownic.*”

Pytanie 2

Wzór Umowy § 3, punkt 1. podpunkt 3)

Prosimy o informację kto pokrywa koszt pomiarów o których mowa w podpunkcie 3).
Z umowy wynika jedynie, że koszt pierwszych pomiarów o których mowa w podpunkcie 5) pokrywa Zamawiający zgodnie z §15 punkt 1.

Odpowiedź 2:

Koszt pomiarów o których mowa we Wzorze Umowy § 3, ust. 1, pkt 3 pokrywa Zamawiający.

Pytanie 3

Prosimy o wprowadzenie następujących zmian we wzorze Umowy, § 11, Punkt 1.

Proponujemy oprócz informacji o łącznym wynagrodzeniu za całość zadania wprowadzić podział na dwie składowe tj:

- **Remont elektrofiltru poziomego suchego typ 18/7,5/3x5,0/0,3 kotła KW-6**
- **Nowa izolacja termiczna wraz z oblachowaniem elektrofiltru poziomego suchego typ 18/7,5/3x5,0/0,3 kotła KW-5**

§ 11 Punkt 2.

Strony postanawiają, że Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu umowy po przekazaniu elektrofiltrów kotła KW 5 i KW 6 do eksploatacji i uzyskaniu pozytywnych wyników badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 oraz punkt 4 umowy, nie później niż do 30 czerwca 2014 r.

§ 11 Punkt 4.

Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie pozytywny odbiór elektrofiltrów potwierdzony protokołem odbioru po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 oraz punkt 4 umowy. W przypadku jeśli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie będzie możliwe przeprowadzenie badań w terminach o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 oraz punkt 4 umowy Wykonawca będzie miał prawo do jednostronnego podpisania

protokołu z przekazania elektrofiltrów kotłów KW5 i KW6 do eksploatacji oraz do wystawienia faktury.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 4

Prosimy o wprowadzenie następujących zmian we wzorze Umowy, § 12

~~2. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys sporządzony będzie w oparciu o następujące stawki roboczogodziny, kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku:~~

~~stawka rob./godz.: 14 zł~~

~~koszty pośrednie: 60 % (R+S)~~

~~koszty zakupu: 5 %~~

~~zysk: 12 % (R+Kp)~~

~~3. Wykonawca gwarantuje stałość stawek roboczogodziny za roboty dodatkowe wykonane w okresie do 30.06.2014 r.~~

2. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę oferty na dodatkowy, zgłoszony i uzgodniony wspólnie z Zamawiającym zakres prac dodatkowych, zamiennych i nieprzewidzianych.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 5

Prosimy o wprowadzenie następujących zmian we wzorze Umowy, § 14

[...]

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w złożeniu dokumentacji, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 2 umowy, w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto dla przedmiotowego elektrofiltru (KW5 lub KW6) ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia; przy czym łączna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia w złożeniu dokumentacji nie może przekroczyć wartości 5% wynagrodzenia brutto dla przedmiotowego elektrofiltru (KW5 lub KW6). W przypadku dotrzymania terminów przekazania do eksploatacji kara ta nie będzie naliczana

Komentarz: oznacza to, że termin przekazania elektrofiltrów do eksploatacji jest nadrzędny.

- za opóźnienie w przekazaniu elektrofiltrów do eksploatacji w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto dla przedmiotowego elektrofiltru (KW5 lub KW6) ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia; przy czym łączna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia w

przekazaniu elektrofiltrow do eksploatacji nie może przekroczyć wartości 5% wynagrodzenia brutto dla przedmiotowego elektrofiltrow (KW5 lub KW6)

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady - w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto dla przedmiotowego elektrofiltrow (KW5 lub KW6) za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki; **przy czym łączna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia w usunięciu wad i usterek lub w okresie gwarancji za wady nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia brutto dla przedmiotowego elektrofiltrow (KW5 lub KW6)**

- w przypadku nie osiągnięcia pozytywnego wyniku badania, o którym mowa w § 15 ust.1 umowy w wysokości ~~500 000 zł~~ **10% wartości wynagrodzenia brutto dla elektrofiltrow KW6**

- **łączna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć łącznie 10% wartości wynagrodzenia brutto**

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

[...]

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przy czym **niezależnie od innych postanowień umowy:**

a) **Żadna ze Stron Umowy nie ponosi względem Strony drugiej żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek postać szkody innej niż szkoda rzeczywista;**

b) **Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek postać utraconych korzyści Strony drugiej.**

c) **Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza jednej Strony Umowy wobec Strony Drugiej, nie przekroczy łącznie 100% Wynagrodzenia Umownego netto.**

d) **Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Wykonawcy określona wprost w Umowie i kary umowne lub obowiązek naprawienia szkody wynikający z Umowy, wyczerpują wszelkie uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy oraz odpowiedzialność Wykonawcy przewidzianą prawem**

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 6

Prosimy o wprowadzenie następujących zmian we wzorze Umowy, § 15

1. **Warunkiem odbioru ostatecznego robót jest uzyskanie pozytywnego wyniku badania elektrofiltrow kotła KW6, przy obciążeniu 100%, potwierdzonego sprawozdaniem z badań wykonanych przez akredytowane laboratorium na zlecenie i koszt Zamawiającego. W przypadku konieczności powtórzenia badań zostaną one wykonane na koszt Wykonawcy we wskazanym przez Zamawiającego laboratorium i w uzgodnionym z nim terminie.**
2. **W przypadku jeśli Zamawiający nie będzie w stanie zapewnić w terminie do 31.10.2014 warunków do przeprowadzenia pomiarów (tzn przy 100% obciążenia) Wykonawca**

będzie miał prawo do przeprowadzenia pomiarów przy aktualnym maksymalnym obciążeniu. Pozytywny wynik takich pomiarów będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru końcowego.

W przypadku negatywnego wyniku badań Wykonawcy przysługuje prawo do dokonania niezbędnych modyfikacji w elektrofiltrze KW6 oraz do dwóch kolejnych badań których koszt pokrywa Wykonawca. Po każdym zakończonym negatywnym wynikiem badaniach Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonania przeglądu elektrofiltru podczas jego postoju w uzgodnionym pomiędzy stronami terminie. W przypadku negatywnych wyników trzeciego badania Zamawiający będzie miał prawo zastosować zapisy §14, punkt 2. podpunkt 1) tiret 4

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 4 dni tj. do 4 kwietnia 2014.

Odpowiedź 7:

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu sp. z o.o. informuje, że nie wyraża zgody na przesunięcie tego terminu. Ustalone przez nas terminy w naszej ocenie gwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia do 30 czerwca 2014 r., a więc do dnia w którym kończy się nasz rok obrotowy.

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

MARIUSZ DZIURA