

Kołobrzeg, dnia 24.07.2014 r.

**Dotyczy:** postępowania pn. „Wykonanie i dostawa 11 kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamienników równoważnych do wyspecyfikowanych urządzeń węzłów:

- wymienniki firmy Sondex na APV
- filtroomulniki firmy Instalmet na Infracorr
- zawór regulacji przepływu firmy Oventrop na Zetkama
- regulator różnicy ciśnień firmy Danfoss na Siemens
- regulator pogodowy firmy Samson na Siemens
- pompy firmy Grundfos na Wilo

#### **Odpowiedź 1**

- Zamawiający wyraża zgodę na wymiennik firmy APV
- Zamawiający wyraża zgodę na filtroomulnik firmy Infracorr typu IOW/M
- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaworu regulacji przepływu firmy Oventrop na Zetkama
- Zamawiający wyraża zgodę na regulator różnicy ciśnień firmy Siemens
- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę regulatora pogodowego firmy Samson na Siemens
- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pompy firmy Grundfos na Wilo

**PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI**  
  
**MARIUSZ DZIURA**